



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Ростовской области

ул. Города Волос, 11, г. Ростов-на-Дону, 344003, тел: 8(863) 240-67-66.

факс: 8(863) 280-86-69. E-mail: gumchsro@donpac.ru

Единый «телефон доверия» (863) 239-99-99

**ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО РОДИОНОВО-НЕСВЕТАЙСКОМУ РАЙОНУ**

ул. Ленина, 30, сл. Родионово-Несветайская, Родионово-Несветайский район, Ростовская область 346580.

Тел (факс): 8 (86340) 30-6-46., E-mail: 73gpn_rnd@mail.ru

Предписание № 12/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

**Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению
Родионово-Несветайского района детский сад «Кузнечик»**

Руководителю

**Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
Родионово-Несветайского района детский сад «Кузнечик»**

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Родионово-Несветайского района по пожарному надзору от «16» февраля 2021 года, №12, ст.6, ст.6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 09 ч. 00 мин. по 11 ч. 00 мин «01» марта 2021 г. проведена плановая выездная проверка начальником отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Родионово-Несветайскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области - главным государственным инспектором Родионово-Несветайского района по пожарному надзору капитаном внутренней службы Марченко Н.В. объекта защиты – Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Родионово-Несветайского района детский сад «Кузнечик», расположенного по адресу(ам): Ростовская область, Родионово-Несветайский район, сл. Кутейниково, ул. Булановой, 3, совместно с заведующим МБДОУ Родионово-Несветайского района детский сад «Кузнечик» Червоненко И.Г.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении и (указывается только выполнении)
1	2	3	4	5
1.	Не внесены изменения в декларацию пожарной безопасности, разработанную в отношении объекта защиты.	ст.64 №123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 15 Прил. 1 к Приказу МЧС России от 16.03.2020 N 171	01.07.2021г.	
2.	На объекте защиты с массовым пребыванием людей не обеспечено наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.	п.30, п. 56 Правил противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г.№1479	01.07.2021г.	
3.	Не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности (автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей при пожаре) в связи с эксплуатацией сверх срока службы, установленного изготовителем, для принятия решения о возможности дальнейшей эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности (автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей при пожаре) до их замены в установленном порядке.	п.54 Правил противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г.№1479	01.07.2021г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению. При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в

соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Начальник ОНДиПР
по Родионово-Несветайскому району
УНДиПР ГУ МЧС России по Ростовской области
(главный государственный инспектор Родионово-Несветайского района по пожарному надзору)
капитан внутренней службы
Н.В. Марченко



«29» марта 2021г.

**С предписанием ознакомлен (-а)
Предписание для исполнения получил:**



«29» марта 2021г.

Заведующий
МБДОУ Родионово-Несветайского
района детский сад «Кузнечик»
И.Г. Червоненко

Пометка об отказе ознакомления с предписанием, либо отказе совершения подписи: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводившего проверку)



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Ростовской области

ул. Города Волос, 11, г. Ростов-на-Дону, 344003, тел: 8(863) 240-67-66.

факс: 8(863) 280-86-69. E-mail: gumchsro@donpac.ru

Единый «телефон доверия» (863) 239-99-99

**ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО РОДИОНОВО-НЕСВЕТАЙСКОМУ РАЙОНУ**

ул. Ленина, 30, сл. Родионово-Несветайская, Родионово-Несветайский район, Ростовская область 346580.

Тел (факс): 8 (86340) 30-6-46., E-mail: 73gpn_rnd@mail.ru

Предписание № 12/1/2

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

**Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению
Родионово-Несветайского района детский сад «Кузнечик»**

Руководителю

**Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
Родионово-Несветайского района детский сад «Кузнечик»**

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Родионово-Несветайского района по пожарному надзору от «16» февраля 2021 года, №12, ст.6, ст.6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 09 ч. 00 мин. по 11 ч. 00 мин «01» марта 2021 г. проведена плановая выездная проверка начальником отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Родионово-Несветайскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области - главным государственным инспектором Родионово-Несветайского района по пожарному надзору капитаном внутренней службы Марченко Н.В. объекта защиты – Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Родионово-Несветайского района детский сад «Кузнечик», расположенного по адресу(ам): Ростовская область, Родионово-Несветайский район, сл. Кутейниково, ул. Булановой, 3, совместно с заведующим МБДОУ Родионово-Несветайского района детский сад «Кузнечик» Червоненко И.Г.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении и (указывается только выполнении)
1	2	3	4	5
1.	На объекте защиты не обеспечено наличие эвакуационного освещения находящегося в круглосуточном режиме работы, включающееся автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения на путях эвакуации из здания и помещений детского сада.	п.37, п.23 Правил противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479; ст.4, ст. 151 №123-ФЗ от 22.07.2008г.; п.7.74СНиП 23-05-95 «Строительные нормы и правила. Естественное и искусственное освещение»	01.03.2022г.	
2.	На объекте защиты класса Ф1 не предусмотрен выход на чердак здания через противопожарный люк 2-го типа размером 0,6х0,8 метров.	п.25 Правил противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479; ст.4, ст. 151 №123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 7.7 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»	01.03.2022г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению. При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Начальник ОНДиПР
по Родионово-Несветайскому району
УНДиПР ГУ МЧС России по Ростовской области
(главный государственный инспектор Родионово-Несветайского района по пожарному надзору)
капитан внутренней службы
Н.В. Марченко



«29» марта 2021г.

С предписанием ознакомлен (-а)
Предписание для исполнения получил:


(подпись)

Заведующий
МБДОУ Родионово-Несветайского
района детский сад «Кузнечик»
И.Г. Червоненко

«29» марта 2021г.

Пометка об отказе ознакомления с предписанием, либо отказе совершения подписи: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводившего проверку)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575815

Владелец Червоненко Ирина Григорьевна

Действителен с 08.04.2021 по 08.04.2022