



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)

СЕВЕРО-КАВКАЗСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

350033, г. Краснодар, ул. Ставропольская, д. 4, Телефон: (861) 299-04-51, Факс: (861) 262-61-00
E-mail: sevkav@gosnadzor.ru, <http://www.sevkav.gosnadzor.ru>
ОКПО 26584470, ОГРН 122301623684, ИНН/КПП 2310009818/230901001

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении причин и условий, способствовавших
совершению административного правонарушения

"26" марта 2021 г.
(дата составления)

г. Ростов-на-Дону
(место составления)

Мной, государственным инспектором межрегионального отдела по надзору за тепловыми установками и сетями Северо-Кавказского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Ивановым А.И., служебное удостоверение 0062, действительно до 31.12.2025

(должность, фамилия, инициалы должностного лица, вынесшего определение, № и дата выдачи служебного удостоверения)

в отношении Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Родионово-Несветайского района детский сад «Кузнечик», юридический и фактический адрес: 346571, Ростовская область, Родионово-Несветайский район, сл. Кутейниково, ул. Булановой, 3.

- 1) Наименование юридического лица, ведомственная принадлежность, юридический и фактический адрес;
- 2) фамилия, имя, отчество должностного (физического) лица, место работы, домашний адрес;
- 3) фамилия, имя, отчество граждан России, лиц, не имеющих гражданства, и иностранных граждан, место их жительства и работы, домашний адрес)

согласно ст. 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях вынесено представление о принятии мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения ответственность за которое предусмотрена ст.9.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – Кодекс): Нарушение правил пользования топливом, электрической и тепловой энергией, правил устройства электроустановок, эксплуатации электроустановок, топливо - и энергопотребляющих установок, тепловых сетей, объектов хранения, содержания, реализации и транспортировки энергоносителей, топлива и продуктов его переработки, а именно: Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утверждённых приказом Минэнерго России от 24.03.2003 № 115 и зарегистрированным Минюстом России 02.04.2003 регистрационный № 4358 (далее ПТЭ ТЭУ):

№	Описание и характер выявленных нарушений	Нормативный правовой акт, нормативный технический документ требования которого нарушено или (и) не соблюдено
п/п		
1	2	3

1.	На рабочем месте персонала отсутствуют необходимые инструкции, составленные в соответствии с требованиями настоящих Правил.	п. 2.8.4. ПТЭ ТЭУ
2.	Схемы тепловых энергоустановок не вывешиваются на рабочем месте персонала, обслуживающего тепловые энергоустановки.	п.2.8.3. ПТЭ ТЭУ
3.	На арматуре в ИТП не нанесены названия и номера согласно оперативным схемам трубопроводов, указатели направления вращения штурвалов.	п. 9.15 ПТЭ ТЭУ
4.	Истек срок госповерки манометров на трубопроводах ИТП	п. 2.9.1 ПТЭ ТЭУ

(установленные нарушения, пункты и статьи законодательных и нормативно-правовых актов)

На основании: ст. 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
(пункты и статьи законов Российской Федерации)
обязываю принять меры по устранению выявленных нарушений.

Информацию о принятых мерах представить в: Северо-Кавказское управление Ростехнадзора на имя руководителя Маслова Дмитрия Валерьевича, по адресу 344029 г. Ростов-на-Дону, ул. Селиванова, д. 66 тел. (863) 290-88-78 в течение одного месяца со дня получения представления.

Непринятие по представлению органа (должностного лица), рассмотревшего дело об административном правонарушении, мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, влечет административную ответственность по ст. 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, может быть обжаловано в установленном законом порядке.

Государственный инспектор межрегионального отдела по надзору за тепловыми установками и сетями Северо-Кавказского управления Ростехнадзора
(Должность лица, вынесшего представление)

Иванов А.И.
(фамилия, инициалы)


(подпись)

26.03.2021
(дата)

М.П.

Представление вручено (направлено) по почте:

(дата, номер заказного письма, уведомления)

✓ Заведующий
(должность)

Червошенико ИТ
(фамилия, имя, отчество)

И. Черв
(подпись)

26.03.2021
(дата вручения)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575815

Владелец Червоненко Ирина Григорьевна

Действителен с 08.04.2021 по 08.04.2022