

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
РОДИОНОВО-НЕСВЕТАЙКОГО РАЙОНА

ДЕТСКИЙ САД «КУЗНЕЧИК»
(МБДОУ ДЕТСКИЙ САД «КУЗНЕЧИК»)

346571 Ростовская область, Родионово-Несветайский район, сл. Кутейниково, ул. Булановой 3
ИНН/КПП 6130004180/613001001 ОКПО 57512530 ОГРН 1026101549418
р/сч. 40701810260151000365 БИК 046015001 Отделение Ростов-на-Дону г. Ростов-на-Дону
E-mail: kuzy-k2012@yandex.ru; телефон 8(86340) 26-7-03

Исх. № 59 от 16 апреля 2021 г.

Руководителю
Северо-Кавказского управления
Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору
Маслову Д.В.

Уважаемый Дмитрий Валерьевич!

На представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, от 26 марта 2021 года сообщаю, что в ходе плановой выездной проверки МБДОУ детский сад «Кузнечик» по адресу: Родионово-Несветайский район, сл. Кутейниково, ул. Булановой 3 государственным инспектором межрегионального отдела по надзору за тепловыми установками и сетями Северо-Кавказского управления Ростехнадзора Ивановым А.И. установлен факт нарушения требований Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок.

По факту выявленных нарушений было предпринято следующее:

1. 29.03.2021 г. на рабочем месте персонала размещены необходимые инструкции, составленные в соответствии с требованиями Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (согласно п.2.8.4 ПТЭ УТЭ).
2. 06.04.2021 г. на рабочем месте персонала, обслуживающего тепловые энергоустановки, вывешены схемы тепловых энергоустановок (согласно п.2.8.3. ПТЭ УТЭ).
3. 09.04.2021г. на арматуре ИТП были нанесены названия и номера согласно оперативным схемам трубопроводов, а также указатели направления вращения штурвалов.
4. 15.04.2021 года проведена поверка манометров на трубопроводах ИТП.
5. 16.04.2021 года должностным лицом, допустившим перечисленные нарушения, оплачен штраф в размере 2000 рублей (копия квитанции прилагается).

Заведующий МБДОУ
детский сад «Кузнечик»



И.Г. Червоненко

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575815

Владелец Червоненко Ирина Григорьевна

Действителен с 08.04.2021 по 08.04.2022